

НАЗИВ ФИРМЕ: ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ – НОВИ САД
Број овлашћења: 162-00-1246/99-04-4
Место: НОВИ САД
Адреса: Краљевића Марка 11
Телефон: 021/420-571

ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊИМА И ИСПИТИВАЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ
бр. 4957-2/2016

ПОТРОШАЧ/НАРУЧИЛАЦ: ГЕНАДИЈ МОЈСИН
АДРЕСА: ПАРИСКЕ КОМУНЕ 26
МЕСТО: НОВИ САД
ВРСТА ОБЈЕКТА: Стамбени објект, Светислава Ивана Петровића бб, парцела број 2628/7
К.О. Нови Сад III

1) ИСПИТИВАЊЕ НЕПРЕКИДНОСТИ ЗАШТИТНОГ ПРОВОДНИКА И ГЛАВНОГ И ДОДАТНОГ ЗАШТИТНОГ ПРОВОДНИКА ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

Мерења извршена са инструментом **NORMA UNILAP 100 EURO** фабр.бр.: **Z18556100101**, на 2 места
Резултати испитивања: **ЗАДОВОЉАВА**

2) ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ ИЗОЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Мерење извршено са инструментом :

Произвођач: **NORMA** Тип: **UNILAP 100 EURO** фабр.бр.: **Z18556100101**
Напон мерења: **500 V**

- а) Фаза Л1-Л2 > 10 MΩ
Фаза Л1-Л3 > 10 MΩ
Фаза Л2-Л3 > 10 MΩ
Фаза Л1-Н > 10 MΩ
Фаза Л2-Н > 10 MΩ
Фаза Л3-Н > 10 MΩ
б) Фаза Л1-ПЕ > 10 MΩ
Фаза Л2-ПЕ > 10 MΩ
Фаза Л3-ПЕ > 10 MΩ
ц) Н-ПЕ > 10 MΩ

Резултати испитивања: **ЗАДОВОЉАВА**

3) ИСПИТИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ЗАШТИТНИХ И УПРАВЉАЧКИХ УРЕЂАЈА

Систем — тип мреже: TT+RCD25/0,5A/A и осигурачи

Извршено је испитивање следећих уређаја: -

Резултати испитивања: **ЗАДОВОЉАВА**

4) МЕРЕЊЕ ОТПОРА ЗАШТИТНОГ УЗЕМЉЕЊА

Мерење извршено са инструментом :

Произвођач: **НОРМА** Тип: **UNILAP GEO X** фабр.бр.: **Z1885 06200**
Година баждарења: **2015**
Отпор уземљења: **1,25 Ω**

Мерење извршено дана: 20.11.2016.

Датум: 22.11.2016.



ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ
НОВИ САД